

K-Punkt-Fertigteilschacht DN 1500

nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2
 oder DIN 4034 Ausgabe Okt. 1990

Anschluß: StB-, Stzg-, AZ-, PVC-, GGG-, Raudril-Rohre etc.
Gerinne-Ausbildung: Betonglattstrich, Steinzeug oder Innertol-Poxitarbeschichtung
Berme-Ausbildung: Betonglattstrich, Steinzeug oder Innertol-Poxitarbeschichtung
Gerinnehöhe: 1/2, 2/3 oder 1/1

Anschluß DN mm	h1 mm	h3 mm	Integrierte Muffenausbildung mit folgenden Gefällen möglich im Einlauf % im Auslauf %		Gewicht ca. kg
			im Einlauf %	im Auslauf %	
300	1050	820	1,4,7,10	1,4,7,10	4750
400	1050	820	1,4,7,10	1,4,7,10	4750
500	1250	1020	1,4,7,10	1,4,7,10	5250
600	1250	1020	1,4,7,10	1,4,7,10	5250
700	1450	1220	1,4,7,10	1,4,7,10	5500
800	1450	1220	1,4,7,10	1,4,7,10	5500
900	1650	1420	1,4,7,10	1,4,7,10	5900
1000	1650	1420	1,4,7,10	1,4,7,10	5900
1100	1650	1420	1	1	5900

